

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № \_\_\_\_\_**

Дата присвоения номера реестра Омской области: \_\_\_\_\_

Номер реестра муниципального образования: **097**

Дата заведения дела: 18.03.2024

Наименование комплексного центра: **Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района»**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **школа.**

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644507 Омская область, Омский район, с. Дружино ул. Советская, д. 3А, 8(3812) 931-248, 8(3812) 931-213, drsrsch@mail.ru.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из **2** этажей, **1099,0** кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **27500** кв.м.

1.4. Год постройки здания: **1973** г., год последнего капитального ремонта: **нет информации.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **июль-август 2024г.**, капитального - **не запланировано.**

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дружинская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области", МБОУ "Дружинская СОШ".**

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644507 Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Советская, д.3А, 8(3812) 931-248, 8(3812) 931-213, drsrsch@mail.ru .**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности: **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация: **Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:

**644009 г. Омск, ул. Лермонтова, 171А, телефон 8(3812)36-74-04, koaomr15@mail.ru.**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 097**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг**  
**в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **школа.**
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644507 Омская область, Омский район, с. Дружино ул. Советская, д. 3А, 8(3812) 931-248, 8(3812) 931-213, drsrsch@mail.ru**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из **2** этажей, **1099,0** кв. м;  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **27500** кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: **1973** г., год последнего капитального ремонта: - **нет информации.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ, текущих — **июль - август 2024г., капитальных - не запланировано.**
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя, которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее—участник): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дружинская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области", МБОУ "Дружинская СОШ".**
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644507 Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Советская, д.3А, 8(3812) 931-248, 8(3812) 931-213, drsrsch@mail.ru.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А, телефон 8(3812)36-74-04, koaomr15@mail.ru.**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**  
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные.**  
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**  
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да.**  
2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **287**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день: **0.**  
2.8. Вместимость, пропускная способность до **287** человек.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **в селе отсутствует общественный транспорт, подвоз детей на занятия осуществляется на двух школьных автобусах из соседних сёл.**  
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300м.**  
3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин.**  
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**  
3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые.**  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**  
3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, их обустройство для инвалидов на кресле - коляске: **нет.**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах - колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ, ВНД

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5,12
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кабинетная форма Зальная форма	ДУ		6-8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов:

Объект в настоящее время доступен условно для людей с инвалидностью и МГН. ДУ

### 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	1			Объект 1973 года постройки	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.		1		Капитальный ремонт не проводился	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, представленные необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно - двигательного аппарата		1		Обеспечить сопровождение инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата сотрудником ответственным за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Необходимо разработать должностные инструкции, назначить ответственного сотрудника за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.	
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Необходимо определить сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг. Закрепить за ними должностные инструкции.	
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Перед входной площадкой за 0,8-0,9м. рекомендуется предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,5-0,6м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по размерам. Высота ступеней - от 0,13 до 0,17м., ширина - от 0,28-0,35м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными возможностями в здание рекомендуется установить кнопку вызова помощи.	2029 г.
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Визуальная информация должна располагаться на высоте не менее 1,5м. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или сооружения, размещаемых на одном земельном участке. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8-	2029 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				0,9 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Глубина указателя 0,5 – 0,6 м и входит в нормируемое расстояние до препятствия. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Предусмотреть портиативную индукционную петлю. Информационные таблички продублировать шрифтом Брайля.	2029 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла - коляски	1				
4.7. Поручни		1		Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь травмобезопасное исполнение. Устройство поручней рекомендуется с круглым сечением от 30мм до 45 мм.	2029 г.
4.8. Пандусы		1		Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию организации, необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим, чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно	2029г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота не менее 5см.) и поручни (высота 50-90 см.), длина которых должна превышать длину пандуса на 30см с каждой стороны.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		В школьных туалетах необходимо предусмотреть одну специализированную туалетную кабинку для инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата (в том числе и инвалидов – колясочников) размерами не менее 1,65х18м. Ширина двери в специализированной кабине должна составлять не менее 90см. В кабине рядом с одной из сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения кресла – коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Все элементы должны быть прочно закреплены. Следует применять имеющие опору для спины унитазы. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4м. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 0,8м. от пола. У дверей доступных кабин	2029г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				уборных следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений, выполненные рельефно - графическим и рельефно-точечным способом, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери. Доступные кабины для МГН обозначить знаком "Инвалид", установить кнопку вызова персонала.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9м в свету. Высота порога не должна превышать 0,014м.	2029г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		В помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий рекомендовано наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры.	2029г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента - помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	1				
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Рекомендуется 1 раз в год проведение инструктажа сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам.	
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %				
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %				
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %				
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %				
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %				
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0%		

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50x100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кабинетная форма Зальная форма	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, ремонт капитальный

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **до конца 2029 года** в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности .

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступен частично избирательно для МГН и инвалидов. ДЧ-И.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование с Комитетом по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от «18» марта 2024 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от «25» марта 2024 года № 097
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от «25» марта 2024 года № 16

Директор  
(должность уполномоченного  
представителя участника)



Е.А. Соколова  
(инициалы, фамилия)

Дата «28» марта 2024 года